

АКТ о выполнении технических условий

№ 904622от " 28 " апреля 2015 г.Открытое акционерное общество "Московская объединённая
(полное наименование сетевой организации)электросетевая компания", именуемое в дальнейшем сетевой организацией, в лице
заместителя директора по технологическому присоединению и развитию услуг
Милякова Андрея Анатольевича

(Ф.И.О. лица – представителя сетевой организации)

действующего на основании доверенности от 13.02.2015 г. № 86-ДЮ,
(устава, доверенности, иных документов)с одной стороны, и дачное некоммерческое партнерство «Ящерицын Посад»,
(полное наименование заявителя – юридического лица, Ф.И.О. заявителя – физического лица)Именуемое в дальнейшем заявителем, в лице председателя правления Ельчанинова
Вадима Николаевича

(Ф.И.О. лица – представителя заявителя)

действующего на основании устава,
(устава, доверенности, иных документов)с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали
настоящий акт о нижеследующем.

1. начальником Серпуховского РЭС Пияковским Виктором Адамовичем
(лицо, проводившее проверку выполнения технических условий (сетевая организация и (или) субъект оперативно-
диспетчерского управления)

проведена проверка выполнения председателем правления ДНП «Ящерицын
Посад» Ельчаниновым Вадимом Николаевичем

(лицо, в отношении мероприятий которого проводилась проверка выполнения технических условий (заявитель и (или)

сетевая организация)

технических условий от 05.05.2014г. №Ю8-14-202-6366(916807/202/Ю8) к договору
о технологическом присоединении от 22.05.2014г. № Ю8-14-302-6018(916807) на
технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих
устройствВЛ-10 кВ, ПРВТ-374, ПКУ, ВР, СТП-858/100, М.О., Серпуховский р-н, в районе д.
Правое Ящерово, зем. участок с кад. №50:32:0040229:1537

(наименование энергопринимающих устройств, адрес)

2. В ходе проверки рассмотрено выполнение

п. 10, 11 технических условий от 05.05.2014г. №Ю8-14-202-6366(916807/202/Ю8)

(перечень требований, пунктов технических условий)

3. Характеристики присоединения по техническим условиям:

максимальная мощность без учета ранее присоединенной (существующей)
максимальной мощности 100 кВт;максимальная мощность с учетом ранее присоединенной (существующей)
максимальной мощности --- кВт;

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения	Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg φ)
1	ПС-748 «Лазарево»	оп.119 ВЛ-10 кВ ф. 27 с ПС-748	10	100	100	III (третья)	0,35